

Deklaracja Zgodności składana przez dostawcę (zgodnie z ISO/IEC 17050-1)

1. Numer: DZP.06.02/2020

2. Nazwa wystawcy: Lechar Sp. z o.o.
Adres wystawcy: ul. Modułarna 6 02-238 Warszawa

3. Przedmiot deklaracji:

Zawory zwrotne kołnierzowe i międzykołnierzowe D6.1420, D6.1210.

4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:

5. Dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE
Norma PN-EN 16767:2016 Armatura przemysłowa -- Armatura zwrotna stalowa i żeliwna

6. Informacje dodatkowe:

Zakres stosowania:	ciecze grupy 2
Procedura zgodności:	art. 1, par.4.3
Maksymalne parametry pracy:	Pmax 16bar do DN200 10bar powyżej DN200, D6.1420: EPDM - Tmax 110°C D6.1210: NBR - Tmax 110°C
Przyłącza:	PN10/PN16

7. Miejsce i data wystawienia: 06/02/2020

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Rzetecki

.....
(imię i nazwisko oraz funkcja)

.....
(podpis)