



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-0129/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Zasuwki klinowe, przepustnice kołnierzowe, zawory odpowietrzające i napowietrzające, zawory regulacyjne, nawierтки siodłowe, łączniki, kołnierze, opaski naprawcze, wstawki montażowe z żeliwa sferoidalnego i stali z uszczelnieniem EPDM**

Zawierający / containing: żeliwo sferoidalne, stal węglowa, powłokę cynkową, stal nierdzewną, stal INOX; powłokę epoksydową, uszczelnienie: EPDM i NBR

Przeznaczony do / destined: budowy i napraw rurociągów do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody na potrzeby gospodarcze

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zastosowaniu wyrobu i przed oddaniem do użytku instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy przepłukać wodą w ilości zapewniającej jej całkowitą wymianę.


Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value

Wytwórca / producer:

Saint-Gobain PAM
54705 Pont-a-Mousson
21 avenue Camille Cavallier CEDEX-FRANCJA

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Okrężna 16



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023.02.24 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023.02.24 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 24 lutego 2020

The date of issue of the certificate: 24th February 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z p. Maciej Sokoł
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH